ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, ул. Зинина, д. 4, Казань, 420097
Телефон: (843) 231-17-77, Факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@gosnadzor.ru
www. privol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844328, ОГРН 1021602866350
ИНН/КПП 1654004615 / 165501001

_____ № _____

На № _____ от _____

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 44-051-2019-ЭТЛ от 20.05.2019 г.

Настоящее Свидетельство удостоверяет, что **передвижная электролаборатория ООО «Безопасность и охрана труда» (ИНН: 2128706227, юридический адрес: 428034, Чувашская Республика, г. Чебоксары, бульвар Приволжский, д. 4, корпус 1, помещение 12, адрес места нахождения электролаборатории: 429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д. 19, каб. 215),** допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Приволжском управлении Ростехнадзора с правом выполнения **приемо-сдаточных, сличительных, контрольных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1 кВ.**

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений в соответствии с приложением № 1.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии управления о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний (измерений) от 20.05.2019 г.

Срок действия Свидетельства установлен до 19.05.2022 г.

Руководитель Б.Г. Петров

М.П.

Перечень видов и объемов испытаний и измерений, выполняемых электролабораторией ООО «Безопасность и охрана труда».

1. Испытание заземляющих устройств

1.1 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством.

1.2 Измерение сопротивления заземляющего устройства.

1.3 Измерение напряжения прикосновения.

1.4 Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.

2. Испытание силовых кабельных линий до 1 кВ

2.2 Измерение сопротивления изоляции.

2.3 Проверка целостности и фазировки жил кабеля.

3. Испытание аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1 кВ

3.1 Измерение сопротивления изоляции.

3.2 Проверка устройств защитного отключения (УЗО), выключателей дифференциального тока (ВДТ).

3.3 Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.

3.4 Проверка срабатывания защиты при разных системах питания линий с заземлённой нейтралью.

3.5 Измерение напряжения в электрических цепях.

Руководитель Б.Г. Петров

М.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, ул. Зинина, д. 4, Казань, 420097
Телефон: (843) 231-17-77, Факс: (843) 231-17-02
E-mail: privol@gosnadzor.ru
www. privol.gosnadzor.ru
ОКПО 02844328, ОГРН 1021602866350
ИНН/КПП 1654004615 / 165501001

Директору
ООО «Безопасность и охрана труда»
В.А. Петрову

Приволжский бульвар, д. 4, корп. 1,
пом. 12, г. Чебоксары,
Чувашская Республика , 428034

21.05.19 № 16856/05

На № 434 от 08.04.2019

О регистрации электролаборатории

Приволжское управление Ростехнадзора направляет свидетельство № 44-051-2019-ЭТЛ от 20.05.2019 г. о регистрации электролаборатории.

Приложение: Свидетельство № 44-051-2019-ЭТЛ от 20.05.2019 г. на 2 л. в 1экз.

Руководитель Б.Г. Петров

Шафигуллина Р.Р.
(843) 231-17-27